











Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время работы, час	
	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	ΔT	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	ΔG	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	Q <sub>п</sub>	Q <sub>γ</sub>	Q <sub>Σ</sub>	штатное	нештат.
23.12.2019	66,93	50,27	16,67	251,362	251,291	0,072	6,0	4,0	4,2113	0,0082	4,2196	24,00	0,00
24.12.2019	66,23	50,06	16,17	253,629	253,587	0,041	6,0	4,0	4,1236	0,0082	4,1318	24,00	0,00
25.12.2019	68,28	51,52	16,76	249,665	249,576	0,089	6,0	4,0	4,2082	0,0085	4,2166	24,00	0,00
26.12.2019	69,44	52,32	17,12	249,262	249,164	0,097	6,0	4,0	4,2930	0,0086	4,3016	24,00	0,00
27.12.2019	69,36	52,09	17,27	249,013	248,939	0,074	6,0	4,0	4,3269	0,0086	4,3354	24,00	0,00
28.12.2019	69,05	51,85	17,20	249,066	248,998	0,069	6,0	4,0	4,3083	0,0085	4,3168	24,00	0,00
29.12.2019	70,12	52,02	18,10	249,018	248,955	0,063	6,0	4,0	4,5331	0,0086	4,5417	24,00	0,00
30.12.2019	77,88	56,24	21,63	245,527	245,415	0,111	6,0	4,0	5,3415	0,0093	5,3508	24,00	0,00
31.12.2019	74,00	53,94	20,06	249,091	249,008	0,084	6,0	4,0	5,0193	0,0089	5,0281	24,00	0,00
<b>Итого</b>	63,13	46,75	16,38	60375,779	60055,226	320,553	6,00	4,00	942,287 2	2,7700	945,0572	8739,32	20,68

Место для записи представителя PCO

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: