











Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время работы, час	
	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	ΔT	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	ΔG	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	Q <sub>п</sub>	Q <sub>γ</sub>	Q <sub>Σ</sub>	штатное	нештат.
23.12.2019	66,50	51,08	15,42	221,793	223,745	-1,952	6,0	4,0	3,4271	0,0106	3,4376	24,00	0,00
24.12.2019	66,15	51,51	14,64	229,259	231,267	-2,008	6,0	4,0	3,3648	0,0107	3,3755	24,00	0,00
25.12.2019	68,17	55,26	12,90	283,273	285,576	-2,304	6,0	4,0	3,6230	0,0116	3,6346	24,00	0,00
26.12.2019	69,07	56,39	12,68	285,543	287,894	-2,352	6,0	4,0	3,6347	0,0119	3,6466	24,00	0,00
27.12.2019	69,71	56,84	12,87	284,358	286,744	-2,386	6,0	4,0	3,6702	0,0120	3,6822	24,00	0,00
28.12.2019	69,04	55,90	13,14	278,355	280,658	-2,303	6,0	4,0	3,6663	0,0117	3,6781	24,00	0,00
29.12.2019	70,54	56,41	14,13	272,754	274,969	-2,215	6,0	4,0	3,8617	0,0119	3,8736	24,00	0,00
30.12.2019	77,41	59,62	17,79	251,143	253,149	-2,005	6,0	4,0	4,4555	0,0126	4,4681	24,00	0,00
31.12.2019	74,40	57,19	17,21	240,448	242,351	-1,903	6,0	4,0	4,1464	0,0120	4,1585	24,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>64,69</b>	<b>56,03</b>	<b>8,66</b>	<b>95859,299</b>	<b>96223,573</b>	<b>-364,274</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>854,405 2</b>	<b>4,0389</b>	<b>858,4441</b>	<b>8754,55</b>	<b>5,45</b>

Место для записи представителя PCO

Ответственный за учет тепловой энергии:

**Пинигин А.В.**  
т. (34365) 3-51-  
81

Представитель обслуживающей организации: