

Дата	Температура (°C)			Масса (тн)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время работы, час	
	T ₁	T ₂	ΔT	M ₁	M ₂	ΔM	P ₁	P ₂	Q _п	штатное	нештат.
18.12.18	67,90	54,23	13,67	692,548	687,880	4,668	6,00	4,00	9,469	24,00	0,00
19.12.18	67,97	54,22	13,75	696,742	692,026	4,717	6,00	4,00	9,581	24,00	0,00
20.12.18	72,27	56,60	15,67	691,094	686,344	4,749	6,00	4,00	10,831	24,00	0,00
21.12.18	72,96	57,00	15,96	689,502	684,725	4,777	6,00	4,00	11,012	24,00	0,00
22.12.18	70,58	55,62	14,96	688,197	683,463	4,733	6,00	4,00	10,297	23,98	0,02
23.12.18	73,01	56,97	16,04	691,437	686,650	4,787	6,00	4,00	11,094	24,00	0,00
24.12.18	80,37	61,34	19,03	699,447	694,487	4,961	6,00	4,00	13,325	24,00	0,00
25.12.18	79,57	60,95	18,62	706,953	701,965	4,987	6,00	4,00	13,179	24,00	0,00
26.12.18	79,66	60,86	18,80	708,527	703,549	4,977	6,00	4,00	13,333	24,00	0,00
27.12.18	79,42	60,83	18,59	708,437	703,459	4,978	6,00	4,00	13,184	24,00	0,00
28.12.18	76,18	59,29	16,89	712,578	707,594	4,984	6,00	4,00	12,042	24,00	0,00
29.12.18	73,46	57,79	15,67	714,987	710,032	4,954	6,00	4,00	11,207	24,00	0,00
30.12.18	72,88	57,34	15,55	714,448	709,513	4,935	6,00	4,00	11,113	24,00	0,00
31.12.18	72,51	57,07	15,44	714,724	709,842	4,882	6,00	4,00	11,039	24,00	0,00
Итого	50,33	41,28	9,05	142056,193	139941,977	2114,216	5,64	3,76	2022,559	8201,88	30,12

Место для записи представителя PCO

Ответственный за учет тепловой энергии:

Пинигин А.В.
т. (34365) 4-21-75

Представитель обслуживающей организации: