











Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время работы, час	
	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	ΔT	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	ΔG	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	Q <sub>п</sub>	Q <sub>γ</sub>	Q <sub>Σ</sub>	штатное	нештат.
25.12.2019	64,35	54,10	10,25	388,447	393,323	-4,876	6,0	4,0	3,7031	0,0118	3,7149	24,00	0,00
26.12.2019	62,62	54,67	7,95	454,310	460,264	-5,954	6,0	4,0	3,6149	0,0119	3,6268	24,00	0,00
27.12.2019	63,15	54,93	8,21	456,102	462,131	-6,029	6,0	4,0	3,7600	0,0120	3,7720	24,00	0,00
28.12.2019	63,66	55,16	8,50	449,689	455,554	-5,865	6,0	4,0	3,8407	0,0120	3,8527	24,00	0,00
29.12.2019	64,72	55,67	9,05	448,805	454,698	-5,893	6,0	4,0	4,0783	0,0122	4,0905	24,00	0,00
30.12.2019	73,35	61,82	11,54	441,095	447,231	-6,136	6,0	4,0	5,1022	0,0136	5,1158	24,00	0,00
31.12.2019	71,47	60,72	10,75	442,656	448,733	-6,077	6,0	4,0	4,7743	0,0134	4,7877	24,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>46,10</b>	<b>41,37</b>	<b>4,73</b>	<b>111442,310</b>	<b>112950,605</b>	<b>-1508,295</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>793,357 7</b>	<b>3,1895</b>	<b>796,5472</b>	<b>8757,28</b>	<b>2,72</b>

Место для записи представителя PCO

Ответственный за учет тепловой энергии:

**Пинигин А.В.**  
т. (34365) 3-51-  
81

Представитель обслуживающей организации: