

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время работы, час	
	T ₁	T ₂	ΔT	G ₁	G ₂	ΔG	P ₁	P ₂	Q _п	Q _γ	Q _Σ	штатное	нештат.
26.12.2019	68,25	52,41	15,84	209,396	211,620	-2,224	6,0	4,0	3,3225	0,0102	3,3328	24,00	0,00
27.12.2019	68,91	52,58	16,33	209,406	211,650	-2,244	6,0	4,0	3,4253	0,0103	3,4355	24,00	0,00
28.12.2019	68,30	52,15	16,15	210,064	212,352	-2,288	6,0	4,0	3,3984	0,0102	3,4086	24,00	0,00
29.12.2019	69,96	52,67	17,28	210,136	212,466	-2,330	6,0	4,0	3,6373	0,0103	3,6476	24,00	0,00
30.12.2019	77,01	56,60	20,41	208,517	210,754	-2,237	6,0	4,0	4,2621	0,0111	4,2733	24,00	0,00
31.12.2019	73,74	54,96	18,79	206,751	208,995	-2,243	6,0	4,0	3,8913	0,0108	3,9021	24,00	0,00
Итого	47,38	37,65	9,73	45190,696	45706,984	-516,288	5,98	3,99	700,110 5	2,5743	702,6848	8736,07	-0,07

Место для записи представителя PCO

Ответственный за учет тепловой энергии:

Пинигин А.В.
т. (34365) 3-51-
81

Представитель обслуживающей организации: