

Дата (дд.мм.гг)	Температура (°C)			Масса (тн)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время работы (час)			
	T ₁	T ₂	ΔT	M ₁	M ₂	ΔM	P ₁	P ₂	Q _п	штатное	нештат.	Tmin	Tmax
10.05.21 00:00	28,18	28,01	0,17	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
11.05.21 00:00	28,77	29,80	-1,03	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
12.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.05.21 00:00	22,66	22,96	-0,30	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
14.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.06.21 00:00	27,63	28,77	-1,15	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
30.06.21 00:00	28,57	30,10	-1,53	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
01.07.21 00:00	28,81	30,04	-1,23	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
02.07.21 00:00	29,53	30,76	-1,23	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
03.07.21 00:00	29,03	30,05	-1,03	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
04.07.21 00:00	27,81	28,99	-1,18	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
05.07.21 00:00	26,14	27,73	-1,58	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
06.07.21 00:00	25,89	27,48	-1,58	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
07.07.21 00:00	26,80	28,27	-1,47	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
08.07.21 00:00	27,07	28,12	-1,04	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
09.07.21 00:00	27,88	29,18	-1,30	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
10.07.21 00:00	27,07	28,20	-1,13	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
11.07.21 00:00	25,66	27,29	-1,63	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
12.07.21 00:00	25,71	27,34	-1,63	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
13.07.21 00:00	22,17	23,01	-0,84	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
14.07.21 00:00	22,39	23,42	-1,03	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
15.07.21 00:00	23,97	25,18	-1,21	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
16.07.21 00:00	25,25	26,65	-1,40	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
17.07.21 00:00	26,03	27,48	-1,45	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
18.07.21 00:00	25,89	27,02	-1,13	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
19.07.21 00:00	26,58	27,85	-1,26	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
20.07.21 00:00	27,19	28,65	-1,47	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
21.07.21 00:00	25,91	26,78	-0,88	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-
22.07.21 00:00	26,45	27,61	-1,16	0,000	0,000	0,000	6,00	4,00	0,000	0,00	24,00	-	-

Дата (дд.мм.гг)	Температура (°C)			Масса (тн)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время работы (час)			
	T ₁	T ₂	ΔT	M ₁	M ₂	ΔM	P ₁	P ₂	Q _п	штатное	нештат.	Tmin	Tmax
18.12.21 00:00	67,32	49,68	17,64	376,253	376,464	-0,211	6,00	4,00	6,652	24,00	0,00	-	-
19.12.21 00:00	67,34	49,73	17,60	376,416	376,534	-0,118	6,00	4,00	6,640	24,00	0,00	-	-
20.12.21 00:00	68,19	50,51	17,69	392,210	392,288	-0,078	6,00	4,00	6,953	23,98	0,02	-	-
21.12.21 00:00	67,00	50,19	16,82	400,343	400,645	-0,303	6,00	4,00	6,746	24,00	0,00	-	-
22.12.21 00:00	67,67	50,56	17,11	400,152	400,497	-0,345	6,00	4,00	6,861	24,00	0,00	-	-
23.12.21 00:00	68,92	50,96	17,96	401,079	401,294	-0,215	6,00	4,00	7,220	24,00	0,00	-	-
24.12.21 00:00	71,39	51,95	19,43	403,616	403,614	0,002	6,00	4,00	7,861	24,00	0,00	-	-
25.12.21 00:00	72,50	52,36	20,13	404,648	404,483	0,165	6,00	4,00	8,165	24,00	0,00	-	-
26.12.21 00:00	72,46	52,34	20,12	404,598	404,221	0,377	6,00	4,00	8,159	24,00	0,00	-	-
27.12.21 00:00	71,30	51,89	19,42	406,695	406,381	0,314	6,00	4,00	7,914	24,00	0,00	-	-
28.12.21 00:00	71,38	52,19	19,18	416,167	415,781	0,386	6,00	4,00	8,002	24,00	0,00	-	-
29.12.21 00:00	71,57	52,36	19,20	429,858	429,458	0,399	6,00	4,00	8,273	24,00	0,00	-	-
30.12.21 00:00	71,47	52,07	19,40	426,707	426,418	0,289	6,00	4,00	8,296	24,00	0,00	-	-
31.12.21 00:00	71,82	52,67	19,15	427,771	427,363	0,407	6,00	4,00	8,212	24,00	0,00	-	-
Итого	49,37	37,74	11,63	86910,274	84875,659	2034,616	5,23	3,48	1600,202	5684,90	1947,10	0,00	0,00

Место для записи представителя PCO

Ответственный за учет тепловой энергии:

Пинигин А.В. _____

Представитель обслуживающей организации:
