

Дата (дд.мм.гг)	Температура (°C)			Масса (тн)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время работы (час)			
	T ₁	T ₂	ΔT	M ₁	M ₂	ΔM	P ₁	P ₂	Q _п	штатное	нештат.	T _{min}	T _{max}
10.05.21 00:00	21,60	22,03	-0,43	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	24,00	-	-
11.05.21 00:00	20,44	20,56	-0,12	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	24,00	-	-
12.05.21 00:00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	24,00	-	-
13.05.21 00:00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	24,00	-	-
14.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.05.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.06.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.21 00:00	22,74	23,49	-0,75	0,000	0,000	0,000	-	-0,01	0,000	0,00	24,00	-	-
01.07.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.07.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.07.21 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.07.21 00:00	21,45	22,09	-0,65	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	24,00	-	-
09.07.21 00:00	21,89	22,52	-0,63	0,000	0,000	0,000	-0,02	-	0,000	0,00	24,00	-	-
10.07.21 00:00	21,74	22,30	-0,56	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	24,00	-	-
11.07.21 00:00	20,59	21,10	-0,51	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	24,00	-	-
12.07.21 00:00	20,32	20,97	-0,65	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	24,00	-	-
13.07.21 00:00	18,94	19,14	-0,20	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	24,00	-	-
14.07.21 00:00	18,67	18,99	-0,32	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,00	24,00	-	-
15.07.21 00:00	19,25	19,88	-0,63	0,000	0,000	0,000	-0,02	-	0,000	0,00	24,00	-	-
16.07.21 00:00	19,93	20,63	-0,70	0,000	0,000	0,000	-0,02	-0,02	0,000	0,00	24,00	-	-
17.07.21 00:00	20,52	21,31	-0,78	0,000	0,000	0,000	-0,02	-0,02	0,000	0,00	24,00	-	-
18.07.21 00:00	20,92	21,63	-0,72	0,000	0,000	0,000	-0,02	-0,01	0,000	0,00	24,00	-	-
19.07.21 00:00	21,09	21,79	-0,70	0,000	0,000	0,000	-	-0,02	0,000	0,00	24,00	-	-
20.07.21 00:00	21,84	22,71	-0,87	0,000	0,000	0,000	-0,01	-0,00	0,000	0,00	24,00	-	-
21.07.21 00:00	21,50	21,92	-0,43	0,000	0,000	0,000	-	-0,01	0,000	0,00	24,00	-	-
22.07.21 00:00	21,91	22,66	-0,75	0,000	0,000	0,000	-0,01	-0,00	0,000	0,00	24,00	-	-

Дата (дд.мм.гг)	Температура (°C)			Масса (тн)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время работы (час)			
	T ₁	T ₂	ΔT	M ₁	M ₂	ΔM	P ₁	P ₂	Q _п	штатное	нештат.	Tmin	Tmax
18.12.21 00:00	67,36	55,19	12,17	220,604	228,379	-7,775	5,22	4,76	2,687	24,00	0,00	-	-
19.12.21 00:00	67,37	55,23	12,14	220,594	228,342	-7,747	5,23	4,76	2,680	24,00	0,00	-	-
20.12.21 00:00	68,21	56,04	12,17	229,978	238,189	-8,211	5,27	4,76	2,802	24,00	0,00	-	-
21.12.21 00:00	67,03	55,54	11,49	234,233	243,166	-8,933	5,22	4,69	2,693	24,00	0,00	-	-
22.12.21 00:00	67,69	55,95	11,74	234,314	243,172	-8,858	5,23	4,70	2,753	24,00	0,00	-	-
23.12.21 00:00	68,95	56,64	12,31	236,840	245,872	-9,031	5,27	4,74	2,918	24,00	0,00	-	-
24.12.21 00:00	71,42	58,19	13,23	237,995	247,033	-9,038	5,31	4,78	3,152	24,00	0,00	-	-
25.12.21 00:00	72,54	58,98	13,56	238,514	247,510	-8,997	5,32	4,79	3,239	24,00	0,00	-	-
26.12.21 00:00	72,50	58,75	13,75	238,579	247,436	-8,857	5,33	4,79	3,285	24,00	0,00	-	-
27.12.21 00:00	69,39	-	69,39	-	-	-	-	4,69	3,121	23,98	0,02	-	-
28.12.21 00:00	71,41	58,25	13,16	245,556	254,653	-9,098	5,41	4,84	3,236	24,00	0,00	-	-
29.12.21 00:00	71,58	58,49	13,09	253,478	262,722	-9,245	5,45	4,85	3,323	24,00	0,00	-	-
30.12.21 00:00	71,48	58,25	13,23	251,442	260,357	-8,915	5,44	4,84	3,331	24,00	0,00	-	-
31.12.21 00:00	71,84	58,71	13,13	252,172	261,122	-8,950	5,44	4,84	3,315	24,00	0,00	-	-
Итого	47,78	39,73	8,05	40878,719	54008,939	-13130,216	3,48	3,14	639,522	5687,10	1776,90	0,00	0,00

Место для записи представителя PCO

Ответственный за учет тепловой энергии:

Пинигин А.В. _____

Представитель обслуживающей организации:
